



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Einsatzbericht



Technischer Einsatz – Verstopfte Gasleitung

Bericht: 2 / 2009

Alarmierung: 21.02.2010 um 18:03 – 19:28 Uhr

Auf der Biogasanlage kam es sonntagabends zu einer Verstopfung einer Gasleitung. Die Feuerwehr Ruden rückte mit RLFA aus um die Verstopfung zu beseitigen. Mit einer eigens, für solche Fälle, durch den Biogasanlagenbetreiber angeschafften Hochdruckvorrichtung konnte die Verstopfung aber schnell gelöst werden.

Einsatzleiter: BM Gadner Thomas

Ausgerückt:
RFLA 4 Mann