



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden www.ff-ruden.at

Einsatzbericht



BE – Verdichterstation TAG Ruden

Bericht Nr.: 15 / 2018
Datum: 17.05.2018 – 01:24 – 02:25
Ort des Einsatzes: Verdichterstation Ruden

Im Einsatz waren: FF Ruden

Einsatzbeschreibung

Mittels Sirenenalarm wurden wir am 17.05. um 01:26 zu einem Brandeinsatz zur TAG Ruden gerufen. Erst am Abend zuvor hielten wir auf dieser Station einen Großübung ab. In einem der Verdichter kam es aufgrund eines technischen Defektes zu einer erhöhten Wärmeentwicklung, was einen Brandmeldealarm zur Folge hatte. Nachdem die Station zusammen mit dem leitenden Beauftragten der TAG untersucht wurde, konnte die Ursache schnell gefunden und als weiter nicht gefährlich eingestuft werden.