



Freiwillige Feuerwehr Ruden Einsatzbericht



Technischer Einsatz Auslaufen von Mineralölen, Laugen und Säuren

Bericht: 47 / 2007

Alarmierung: 17.10.2007 um 19:11 Uhr

Am 17.10.2007 trat beim Instandsetzen einer neuen Heizung Heizungswasser welches mit Frostschutz versetzt war aus, mithilfe des Nass- Trockensaugers konnte die Flüssigkeit sofort aufgefangen werden.

Einsatzleiter: OBI Kreuz Hubert

Ausgerückt: RLFA 5 Mann