



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Einsatzbericht



Brandeinsatz

Bericht: 2 / 2008

Alarmierung: 12.02.2007 um 18:24 Uhr

Die FF Ruden wurde zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Da bei einer Heizungsanlage die Thermische Ablaufsicherung klemmte und das gesamte System bereits auf 120 C° erhitzt war, wussten die Bewohner nicht mehr weiter und allarmierten uns. Am Einsatzort angekommen war es Dank unserem Kameraden Sintinger Thomas, der ausgebildeter Installateur ist, für uns ein leichtes alles wieder ohne großen Aufwand in Ordnung zu bringen.

Einsatzleiter: OBI Kreuz Hubert

*Ausgerückt: RLFA 8 Mann
KLF 8 Mann*