



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden www.ff-ruden.at

Übungsbericht



TAG Übungseinsatz

Bericht Nr.: 17 / 2015

Datum: 05.05.2015

Ort der Übung: TAG Ruden

Übungsleitung: *EL: OBM Ing. Hubert Kreuz Melder: LM Thomas Sintinger*
RLFA GKdt. OLM Christian Navadnig 8 Mann
KLF GKdt. LM Schildberger J. 8 Mann
FF Griffen (Tank 4; Tank 2 und KRFS)

Übungsbericht:

Am Di. den 05.05.2015 rückte die FF Ruden mit der FF Griffen zur jährlichen TAG Übung aus. Übungsannahme war ein unkontrollierter Gasaustritt ohne Brand mit einer verletzten Person!

Das Alarmierungssystem über Gänserndorf bzw. Disponent wurde sehr rasch durchgeführt. Bei der Anfahrt wurde die neue Zufahrtstaktik beübt und nachdem es um Austritt handelte wurde zuerst großräumig abgesperrt. Der Einsatzleiter OBM Ing. Hubert Kreuz fand folgende Schadenslage vor: unkontrollierter Gasaustritt mit einem extrem hohen Druck. (extrem hoher Lärmpegel)

Folgende Befehle wurden umgehend angeordnet: Abarbeitung der GAMS-Regel Innere Absperrung, Aufbau von Löschleitungen mittels B-Schlauch um das Gas-Luft-Gemisch zu vermengen damit es zu keinen Brand kommen kann, als weite Einsatzerschwerms wurde mitgeteilt das die Löschanlage derzeit nicht funktionstüchtig ist und die Wasserversorgung auf der Station nicht gewährleistet ist. Nach dieser Information wurde mittels Pendelverkehr der RLFA Ruden mit Löschwasser versorgt. Nachdem vom Gasaustritt keine Gefahr mehr aus ging wurde die verletzte Person geborgen und vom Sanitäter erstversorgt.

Nach ca. einer Stunde war die Übung unter der Beobachtung von der Stationsbelegschaft Hrn. Laure, Brandschutzbeauftragten Steinbrecher und Kdt Kreuz. erfolgreich beendet.

Nach der Schlussbesprechung wurden wir noch ins GH Kropf eingeladen.